

B. Metodika princípov rozhodovania Pamiatkového úradu SR
vo veciach stavebnotechnického /alebo reštaurátorského/ zásahu

časť 11.
Súčasnú požiadavku na výstavbu
Protipožiarna ochrana kultúrnych pamiatok

Vypracoval:
Jozef Cincula

Príloha č. 1

Údaje o vlastníctve, druhoch kultúrnych pamiatok, užívaní stavieb počas roka, protipožiarnom zabezpečení, požiarovosti, spôsobe vykurovania, vybavenia požiarotechnickými zariadeniami, zariadeniami na zásah, zabezpečení stavieb požiarovou vodou

ÚDAJE O VLASTNÍCTVE, DRUHOCH KULTÚRNYCH PAMIAŤOK, UŽÍVANÍ STAVIEB POČAS ROKA, PROTIPOŽIARNOM ZABEZPEČENÍ, POŽIAROVOSTI, SPÔSOBE VYKUROVANIA, VYBAVENIA POŽIARNOTECHNICKÝMI ZARIADENAMI, ZARIADENAMI NA ZÁSAH, ZABEZPEČENÍ STAVIEB POŽIARNOU VODOU

Tabuľka 1. Celkový počet zmapovaných kultúrnych pamiatok (vlastníctvo, ŠPD, účel využitia). Zdroj: HaZZ.

	Počet kultúrnych pamiatok / Percentuálny podiel	Vlastníctvo stavby				Počet stavieb zaradených do ŠPD	Účel využívania stavby			Počet stavieb zrekonštruovaných za posledných 25-30 rokov
		štát	cirkev	súkr.	Iné (samosp., obce a pod.)		celoročne	sezónne	žiadne	
BA	50	16	16	7	11	33	37	4	9	20
IT	32	1	6	20	5	11	13	4	15	10
TN	74	11	44	7	12	21	63	7	4	17
NR	25	5	14	3	3	12	18	5	2	13
ZA	49	11	35	2	1	18	35	9	5	20
BB	29	7	17	3	2	19	14	11	4	13
PO	78	7	50	3	17	38	67	10	0	14
KE	72	18	44	4	6	52	58	9	5	20
Spolu	409	76	226	49	57	204	305	59	44	127
	100 %	19 %	55 %	12 %	14 %	50 %	75 %	14 %	11 %	31 %

Tabuľka 2. Druhy kultúrnych pamiatok. Zdroj: HaZZ.

Kraj	Počet kultúrnych pamiatok / Percentuálny podiel	Druh kultúrnej pamiatky									
		kostol / kaplnka / synagóga	kostol drevený / zvonica	kaštieľ / kláštor	hrad / palác / zámok	historická budova	múzeum / divadlo / galéria	škola / knižnica	ľudový dom	meštiansky dom	iné
BA	50	9	1	13	5	8	2	1	0	0	0
IT	32	7	0	11	2	1	0	0	0	3	8
TN	74	40	1	10	5	1	5	2	1	3	7
NR	25	13	0	4	2	0	1	0	1	0	7
ZA	49	30	4	8	3	0	2	0	0	0	2
BB	29	13	4	2	8	2	3	0	0	0	2
PO	78	22	22	10	4	1	9	3	0	1	9
KE	72	37	2	15	2	0	10	4	0	0	2
Spolu	409	171	34	73	31	13	32	10	2	7	37
	%	42 %	8 %	18 %	8 %	3 %	8 %	2 %	0 %	2 %	9 %

ÚDAJE O VLASTNÍCTVE, DRUHOCH KULTÚRNYCH PAMIATOK, UŽÍVANÍ STAVIEB POČAS ROKA, PROTIPOŽIARNOM ZABEZPEČENÍ, POŽIAROVOSTI, SPÔSOBE VYKUROVANIA, VYBAVENIA POŽIARNOTECHNICKÝMI ZARIADENIAMI, ZARIADENIAMI NA ZÁSAH, ZABEZPEČENÍ STAVIEB POŽIARNOU VODOU

Tabuľka 3. Požiarna bezpečnosť stavieb. Zdroj: HaZZ.

Kraj	Počet kultúrnych pamiatok / Percentuálny podiel	Existencia riešenia PBS / P BCH	Delenie na požiarne úseky / požiarne uzávery	Konštrukčný celok		
				Nehorľavý	Zmiešaný	Horľavý
BA	50	28	14	14	21	3
TT	32	12	6	5	11	3
TN	74	26	9	52	8	15
NR	25	9	5	17	8	1
ZA	49	17	7	32	4	15
BB	29	13	5	12	10	9
PO	78	52	5	25	28	26
KE	72	50	7	50	19	3
Spolu	409	207	58	207	109	75
	%	51 %	14 %	51 %	27 %	18 %

Tabuľka 4: Zabezpečenie ochrany pred požiarimi. Zdroj: HaZZ.

Kraj	Počet kultúrnych pamiatok / Percentuálny podiel	Existencia bleskozvodu	Výkonávané odborné prehliadky		Zabezpečenie stavby – Požiarnotechnické zariadenia					Zariadenia na zásah
			Elektrické zariadenia	Plynové zariadenia	Vybavenie PHP	Vybavenie EPS	Vybavenie HSP	Vybavenie SHZ	ZOTaSH	
BA	50	34	34	24	36	8	7	0	0	37
TT	32	17	15	8	14	5	2	1	0	17
TN	74	60	33	30	37	6	10	0	0	32
NR	25	19	15	12	13	5	4	0	0	14
ZA	49	41	20	9	31	6	3	0	0	21
BB	29	25	22	3	24	7	3	0	0	12
PO	78	64	57	21	60	6	7	0	0	38
KE	72	64	37	21	47	9	4	0	0	25
Spolu	409	324	233	128	262	52	40	1	0	196
	%	79 %	57 %	31 %	64 %	13 %	10 %	0 %	0 %	48 %

ÚDAJE O VLASTNÍCTVE, DRUHOCH KULTÚRNYCH PAMIAŤOK, UŽÍVANÍ STAVIEB POČAS ROKA, PROTIPOŽIARNOM ZABEZPEČENÍ, POŽIAROVOSTI, SPÔSOBE VYKUROVANIA, VYBAVENIA POŽIARNOTECHNICKÝMI ZARIADENIAMI, ZARIADENIAMI NA ZÁSAH, ZABEZPEČENÍ STAVIEB POŽIARNOU VODOU

Tabuľka 5. Zariadenia na zásah, možnosť rozšírenia požiaru zo susedných stavieb. Zdroj: HaZZ.

Kraj	Počet kultúrnych pamiatok / Percentuálny podiel	Zariadenia na zásah						Možnosť rozšírenia požiaru zo susedných stavieb
		Požiarna voda	Prístupové komunikácie	Nástupné plochy	Reálny dojazd HJ			
					do 5 minút	od 5-10 minút	nad 10 minút	
BA	50	32	39	30	20	10	7	12
TT	32	17	19	12	5	5	10	3
TN	74	39	66	24	16	15	43	22
NR	25	20	23	9	2	7	16	5
ZA	49	42	45	32	6	13	30	5
BB	29	20	28	12	4	7	19	9
PO	78	47	73	45	38	13	27	14
KE	72	41	65	29	20	11	41	12
	409	258	358	193	111	81	193	82
	%	63 %	88 %	47 %	27 %	20 %	47 %	20 %

Tabuľka 6. Vykurovanie, spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarom v mimopracovnom čase. Zdroj: HaZZ.

Kraj	Počet kultúrnych pamiatok / Percentuálny podiel	Vykurovanie					Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarom v mimopracovnom čase			
		Plynové	Elektrické	Tuhé palivo	Iné	Žiadne	stála služba	EPS	iné	žiadne
BA	50	25	9	2	2	3	11	8	24	2
TT	32	7	0	1	2	11	5	5	8	5
TN	74	26	35	5	3	12	5	6	23	41
NR	25	12	6	0	0	7	4	5	6	12
ZA	49	15	18	5	0	15	4	6	24	16
BB	29	6	5	3	0	19	6	7	14	7
PO	78	26	26	6	1	24	6	6	35	29
KE	72	39	11	7	0	15	7	9	38	25
	409	156	110	29	8	106	48	52	172	137
	%	38 %	27 %	7 %	2 %	26 %	12 %	13 %	42 %	33 %

ÚDAJE O VLASTNÍCTVE, DRUHOCH KULTÚRNYCH PAMIATOK, UŽÍVANÍ STAVIEB POČAS ROKA, PROTIPOŽIARNOM ZABEZPEČENÍ, POŽIAROVOSTI, SPÔSOBE VYKUROVANIA, VYBAVENIA POŽIARNOTECHNICKÝMI ZARIADENIAM I, ZARIADENIAM I NA ZÁSAH, ZABEZPEČENÍ STAVIEB POŽIARNOU VODOU

Tabuľka 7. Špecifické činnosti vykonávané v kultúrnych pamiatkach. Zdroj: HaZZ.

Kraj	Počet kultúrnych pamiatok / Percentuálny podiel	Špecifické činnosti			
		Skladovanie horľavých látok	Používanie otvoreného ohňa (omše, predstavenia, ohňová show a pod.)	Podujatia s väčším počtom osôb (omše, kultúrne podujatia a pod.)	Iné (filmová tvorba, organizovanie trhov a búr a pod.)
BA	50	4	13	28	4
TT	32	1	2	4	0
TN	74	5	34	39	0
NR	25	0	9	16	0
ZA	49	2	20	22	1
BB	29	0	10	16	0
PO	78	9	49	49	1
KE	72	15	25	30	0
	409	36	162	204	6
	%	9 %	40 %	50 %	1 %

Tabuľka 8. Požiarovosť v kultúrnych pamiatkach. Zdroj: HaZZ.

Kraj	Počet kultúrnych pamiatok / Percentuálny podiel	Požiarovosť za posledných 10 rokov	Možné príčiny vzniku požiaru			
			plyn / elektrina	otvorený oheň	okolité prostredie	iné (úmysel, nebanlivosť a pod.)
BA	50	2	30	4	0	19
TT	32	10	10	2	0	26
TN	74	6	43	38	5	9
NR	25	0	10	1	5	11
ZA	49	0	23	17	3	12
BB	29	0	19	10	4	11
PO	78	0	61	32	16	24
KE	72	1	30	15	6	29
Spolu	409	19	226	119	39	141
	%	5 %	55 %	29 %	10 %	34 %

PLÁN [OBNOVY]

B. Metodika princípov rozhodovania Pamiatkového úradu SR vo veciach stavebnotechnického /alebo reštaurátorského/ zásahu

Časť 11. Súčasnú požiadavky na výstavbu

PROTIPOŽIARNA OCHRANA

PRÍLOHA Č. 1 ÚDAJE O VLASTNÍCTVE, DRUHOCH KULTÚRNYCH PAMIATOK, UŽÍVANÍ STAVIEB POČAS ROKA, PROTIPOŽIARNOM ZABEZPEČENÍ, POŽIAROVOSTI, SPÔSOBE VYKUROVANIA, VYBAVENIA POŽIARNOTECHNICKÝMI ZARIADENAMI, ZARIADENAMI NA ZÁSAH, ZABEZPEČENÍ STAVIEB POŽIARNOU VODOU

AUTOR METODIKY

Ján Cincula

REDAKCIA

Anna Gondová

JAZYKOVÉ ÚPRAVY

Text neprešiel jazykovou úpravou.

VYDAL

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava

Vydanie prvé

© 2023

www.pamiatky.sk